

POPIS ROZVÁDZAČA RS3.1 :

ROZVÁDZAČ OCELOPLECHOVÝ: 198 modulový

TYP : BF-U-6/198-C


KRYTIE: ČASŤ SILNOPRÚDOVÁ - IP 30/20

ZAPUSTENÝ ROZVÁDZAČ ROZMER: 750x1070x136 mm

PRÍVOD A VÝVODY : ZHORA, NAHOR

VÝROBCA: EATON-farba biela

RS3.1



ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+PEN, 400/230V AC, TN-C-S

OCHRANNÉ OPATRENIA:

-SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000-4-41 (2019)

-OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM): čl.411.2

PRÍLOHA A: A1-ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ

A2-ZÁBRANY ALEBO KRYTY

-OPATRENIA NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM: čl.411.3

-OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE-čl.411.3.1

-SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE-čl.411.3.2

-DOPLNKOVÁ OCHRANA-čl.415

-PRÚDOVÉ CHRÁNIČE(RCD)-čl.415.1

-DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE-čl.415.2

VONKAJŠIE VPLYVY (PROSTREDIE):

VIĎ PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV, V SÚLADE S STN 33 2000-5-51 (2010)

VÝTLAČOK:

TENTO VYKRES JE 6 LISTOVÝ

Zodp.proj.	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval
Ing. P.Gunár	Ing. P.Gunár	Ing. P.Gunár	
VÚC : TRENČÍN Mest.úrad: TRENČÍN			
Investor: FNTN, Legionárska 28, 911 71, Trenčín			Σ Formátov 7xA4
Stavba : Interný a infekčný pavilón FN TN- Výmena elektroinštalácie 3.NP			Dátum 11/2020
Objekt : SO-Interný a infekčný pavilón (3.NP)			Stupeň dok. RP
Časť : 1.7 Umelé osvetlenie a silnopráúdové rozvody			Z.c. 11/2020
Názov: Rozvádzač RS3.1			Arch.c. -
			Mierka: -
			Por. c.v. 02