


UPRAVA DIMENZIE STUPAČKY



LEGENDA :

— existujúce potrubie  
— nové potrubie

ZNAČENIE POTRUBIA

**Materiál**  
**Svetlosť potrubia** **Médium**  
12-Cu-kyslík

▽ - ODBERNE MIESTO KYSLIK  
1 x rýchlospojka  
▽ - ODBERNE MIESTO KYSLIK  
2 x rýchlospojka

Poznámky :

- potrubné rozvody patria v zmysle vyhlášky MPSVRSR č. 508/2009 medzi vyhradené plynové zariadenia
- potrubie viesť pod stropom a stene miestností
- potrubie kotviť v rozostupoch max. 1,5m
- potrubie pri prechode cez stenu uložiť do chráničky
- slabším kreslené sú existujúce potrubia

UPRAVA STUPAČIEK:  
Z dôvodu rozšírenia rozvodov treba upraviť dimenzie stupačiek:

- 1.NP a 2.NP Ø35x1  
3.NP a 4.NP Ø28x1  
5.NP Ø22x1

O2 ▷ - odberný panel s rýchlospojkou - kyslík

VENTILOVÁ SKRINKA

- 1 - uzatvárací ventil
- 2 - rýchlospojka, servisný vstup
- 3 - servisný ventil
- 4 - manometer
- 5 - tlakový snímač
- 6 - signalizácia

počet existujúcich odberných miest	9
počet nových odberných miest	15
počet odberných miest spolu	24

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	PROFITECH SLOVAKIA, spol. s r.o. Dunajská 7614/8 811 08 Bratislava - Staré Mesto		
Varhol	M. Pogran	Varhol			
INVESTOR Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín			ZÁKAZKA ČÍSLO	9-NETR-20	
STAVBA	Rozšírenie potrubných rozvodov		POČET A4	A2	
MIESTO	Interno-infekčný pavilón, areál FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín		DÁTUM	3/2020	
NÁZOV VÝKRESU	Potrubný rozvod - 5.NP		STUPEŇ	Projekt	
MIERKA			1:100		
VÝKR.Č.			6-9-NETR-20		