

ZNAČENIE POTRUBIA

Materiál

Svetlosť potrubia

Médium

12-Cu-kyslík

UPRAVA DIMENZIE STÚPAČKY

O2-Ø22x1,0-1,0-Cu
stúpačka

5.NP-Ø22x1

O2-Ø28x1,0-1,0-Cu
stúpačka

4.NP-Ø28x1

O2-Ø28x1,0-1,0-Cu
stúpačka

3.NP-Ø28x1

O2-Ø35x1,5-1,0-Cu
stúpačka

2.NP-Ø35x1,5

O2-Ø35x1,5-1,0-Cu
stúpačka

1.NP-Ø35x1,5

O2-Ø35x1,5-1,0-Cu
stúpačka

1.PP-Ø35x1,5

Ø22x1
Ø28x1Ø28x1
Ø35x1,5

UPRAVA STÚPAČIEK:

Z dôvodu rozšírenie rozvodov treba upraviť dimenzie stúpačiek:

1.NP a 2.NP Ø35x1

3.NP a 4.NP Ø28x1

5.NP Ø22x1

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	PROFITECH SLOVAKIA, spol. s r.o. Dunajská 7614/8 811 08 Bratislava - Staré Mesto	
Varhol	M. Pogran	Varhol		
INVESTOR	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín		ZÁKAZKA ČÍSLO	9-NETR-20
STAVBA	Rozšírenie potrubných rozvodov		POČET A4	A3
MIESTO	Interno-infekčný pavilón, areál FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín		DÁTUM	3/2020
NÁZOV VÝKRESU	STÚPAČKY		STUPEŇ	Projekt
			MIERKA	M
			VÝKR.Č.	7-9-NETR-20