



UPRAVA DIMENZIE STUPAČKY



LEGENDA :

- existujúce potrubie
- nové potrubie

ZNAČENIE POTRUBIA



- ▽ - ODBERNE MIESTO KYSLÍK
1 x rýchlospojka
- ▽▽ - ODBERNE MIESTO KYSLÍK
2 x rýchlospojka

Poznámky :

- potrubné rozvody patria v zmysle vyhlášky MPSVRSR č. 508/2009 medzi vyhradené plynové zariadenia
- potrubie viesť pod stropom a stene miestností
- potrubie kolíť v rozstupoch max. 1,5m
- potrubie pri prechode cez stenu uložiť do chráničky
- slabším kreslené sú existujúce potrubia

UPRAVA STUPAČIEK:

Z dôvodu rozšírenie rozvodov treba upraviť dimenzie stupačiek:
1.NP a 2.NP Ø35x1
3.NP a 4.NP Ø28x1
5.NP Ø22x1

02 ▷ - odberný panel s rýchlospojkou - kyslík

VENTILOVA SKRINKA

- 1 - uzatvárací ventil
- 2 - rýchlospojka, servisný vstup
- 3 - servisný ventil
- 4 - manometer
- 5 - tlakový snímač
- 6 - signalizácia

počet existujúcich odberných miest	0
počet nových odberných miest	0
počet odberných miest spolu	0

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	PROFITECH SLOVAKIA, spol. s r.o. Dunajská 7614/8 811 08 Bratislava - Staré Mesto	
Varhol	M. Pogran	Varhol		
			ZÁKAZKA ČÍSLO	9-NETR-20
INVESTOR	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín		POČET A4	A2
STAVBA	Rozšírenie potrubných rozvodov		DÁTUM	3/2020
MIESTO	Interno-infekčný pavilón, areál FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín		STUPEŇ	Projekt
NÁZOV VÝKRESU	Potrubný rozvod - 1.PP		MIERKA	1:100
			VÝKR.Č.	1-9-NETR-20